L E G E N D A (zařizovací předměty)

U–	Umyvadlo 8.55cm se Z.U. a polosloupem,baterie stojánková s automatickým časovým uzavřením výtoku vody
WC–	WC kombi,nádržka,sedátko,spodní odpad,T67 1/2"
SK–	Sprchová vanička akryláto vá 90x90cm na podezdění,sprchové dveře,sifon,baterie nástěnná se sprchou
H–	Stávající hydrantový systém
NZ1–	Nerezový žlab s mřížkovým protiskluzovým roštěm a vpustí DN70–rozměr žlabu 800x500mm (výška 60mm!!)
NZ2–	Nerezový žlab s mřížkovým protiskluzovým roštěm a vpustí DN70–rozměr žlabu 400x400mm (výška 60mm!!)
NZ3–	Nerezový žlab s mřížkovým protiskluzovým roštěm a vpustí DN70–rozměr žlabu 800x600mm (výška 60mm!!)
NZ4–	Nerezový žlab s mřížkovým protiskluzovým roštěm a vpustí DN70–rozměr žlabu 800x400mm (výška 60mm!!)
NZ5–	Nerezový žlab s mřížkovým protiskluzovým roštěm a vpustí DN70–rozměr žlabu 1200x400mm (výška 60mm!!)

L E G E N D A (potrubí)

——— - ———	Potrubí rozvodu studené vody PVC Sch 40 (páteřní potrubí rozvodu SV v podhledu pod stropem 1.NP bude provedeno z POZINK trubek DN 3")
——— -- ———	Potrubí rozvodu teplé užitkové vody CPVC CTS Flow Guard Gold
— — -- — —	Cirkulační potrubí teplé užitkové vody CPVC CTS Flow Guard Gold
>———→———	Kanalizační potrubí z trub PPs-HT (vnitřní svislé odpady)
———————	Šikmé připojovací potrubí z PPs-HT
- - - - - - - - -	Šikmé připojovací potrubí z PPs-HT system DYKA-vedené (zavěšené) POD STROPEM 1.NP!

Pozn.:– Potrubí označené "i" nutno izolovat , potrubí SV,TUV a CIRK vedené ve zdivu materiálem tl.4mm,
ostatní potrubí SV materiálem tl.9mm,potrubí TUV a CIRK materiálem (pro prům.potrubí do 50mm tl.20mm,63mm tl.30mm,75 a 90mm tl.9+30mm)

Připojení zařízení kuchyně na rozvody SV a TUV bude provedeno dle požadavků dodavatele kuchyně přes R.V.DN 15 a 20

Vývody SV,TUV a odpadů pro zařízení kuchyně nutno provést dle projektu dodavatele zařízení!!!
Vzhledem k tomu,že kompletní PD stávajícího stavu ZI není k dispozici a potrubí je vedeno převážně v podhledech,
je nutno přizpůsobit trasy nového potrubí stávajícímu potrubí VZT,ÚT a připojit i stávající
soc.zařízení a hydranty v 1.NP do kterých by se mělo zasahovat jen minimálně

Změny			
Číslo	Popis	Datum	Podpis

J.Hradec s.r.o.
Jaroslavská 753/II
Jindřichův Hradec
PSČ: 377 01
tel.:384 371 011
e-mail:
josph@iol.cz

	Vypracoval	Kontrola
	Martin CAKL	

Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ ZŠ MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Investor: MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Obec: MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
Stupeň PD: PROJEKT STAVBY

Obsah: 1. NP – Vodovod

č.výkresu: 3–ZI
č.paré:

Datum: VIII.2005 | Arch.č.: 05077 | Měřítko: 1:50 | Formát: 15A4